

ТОЛ-35 Трансформаторы тока

1 Общие сведения 1.1 Трансформатор тока ТОЛ-35 У1 1.2 Заводской номер <u>2301702009</u>		4 Свидетельство о приемке, измерении и утилизации Трансформатор тока типа ТОЛ-35 У1 заводской номер <u>2301702009</u> соответствует СТ АД 940140001856-39-2010 и пригоден для эксплуатации. Первичная проверка проводилась по методике ГОСТ 8.216-88. Межповерочный интервал - 5 лет. Трансформатор тока типа ТОЛ-35 зарегистрирован в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан за № КЗ.02.02.02452-2011. Сертификат № 7179 об утверждении типа средств измерений. Срок действия до 31.05.2016 года. Дата выпуска <u>16.01.2012</u> Начальник ИО <u>С.П.С. Нобекенов</u>																				
2 Основные технико-экономические данные и характеристики 2.1 Номинальный ток (первичный/вторичный), А <u>0,05/0,5</u> 2.2 Класс точности (обм.№1/обм.№2/обм.№3) <u>0,2S/0,5/1/10P/5P</u> 2.3 Номинальная вторичная нагрузка (обм.№1/обм.№2/обм.№3) <u>0,01/0,1/-</u> 2.4 Коэффициент мощности нагрузки (нагрузка индуктивно-активная) <u>0,8/1</u> 2.5 Ток намагничивания обмотки для измерения, не менее - А, мА при напряжении, В 2.6 Ток намагничивания обмоток для защиты (обм.№2/обм.№3) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Номинальное напряжение тока до L, А</th> <th>0,5</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Обмотка №2</td> <td>27</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Обмотка №3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			Номинальное напряжение тока до L, А	0,5	1	2	3	4	5	Обмотка №2	27	20	13	10	11	20	Обмотка №3	-	-	-	-	-
Номинальное напряжение тока до L, А	0,5	1	2	3	4	5																
Обмотка №2	27	20	13	10	11	20																
Обмотка №3	-	-	-	-	-	-																
3 Комплектность В комплект поставки входят: Трансформатор - 1шт. Эксплуатационные документы: паспорт - 1шт. руководство по эксплуатации (РЭ) - 1шт.		5 Гарантия изготовителя Изготовитель гарантирует соответствие трансформатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 2 года с момента ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.																				

Примечание: при поставке партии трансформаторов в один адрес, общее количество экземпляров РЭ может быть уменьшено до двух экземпляров, но должно быть не менее трех экземпляров на партию трансформаторов в пятьдесят штук.

Петропавловск, Казахстан

Трансформаторы тока: ТОЛ-35-II-Y1-0, 2S/10P-200/5 - 6 штук производства Кентауского трансформаторного завода.
 Цена: с 50% скидкой - 290000тенге
 Срок поставки: на складе
 Условия оплаты: по факту поставки.
 Условия поставки: С доставкой до склада покупателя.

 Цена: **290 000** ₸

 Тип объявления:
 Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Сахаров Артур

+7 705 265 27 70